2019.11.6

广检集团

报告编号：CJGK-20191W0161

报告日期：2019年11月14日

报 告 说 明

1. 本报告只对本机构自采样或来样负检测技术责任。

6. 若本报告不使用资质认定标志，则不具有对社会的证明作用。

本信息

来源： 委托检测

单位： 广州市净水有限公司石井分公司

检测结果

样品状态描述	检测项目	检测结果	单位	标准限值	评价
	pH 值	7.52	无量纲	6-9	达标
	氨氮	0.167	mg/L	≤5	达标
	总磷	0.05	mg/L	≤0.5	达标

1 基本

任务

委托单

单位

2 检测内容和

类别	检测点位

pH值	7.39	无量纲	/	/
氨氮	1L.T	mg/L	/	/
粪大肠菌群	5.0×10³	CFU/L	/	/
化学需氧量（COD_{Cr}）	120	mg/L	/	/
色度	16（稀释倍）	倍	/	/

第二时段一级标准，其余所检项目标准限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	pH计/phs-3c	/	
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂		紫外可见分光		

总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
总磷	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）火焰原子吸收法（B）（3.4.7.4）	0.03 mg/L	原子吸收光谱仪(AAS)/PinAAcle 900T	/
总铬	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）火焰原子吸收法	0.03 mg/L	原子吸收光谱仪(AAS)/PinAAcle	/
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
水质 游离氯和总氯的测定				