



广州检验检测认证集团有限公司



位测天测：

距井口距

安托位测



报告说明

1. 本报告只对本报告检测样品负责, 对检测结果准确性、对检测数据检测技术责任, 并对本报告中

1. 不经本机构书面批准, 不得部分复制本报告。

本机构通讯资料:

联系地址: 广州市番禺区石楼镇珠江路1-2号

邮政编码: 511441

业务电话: 020-83655776

投诉电话: 020-31061306

传 真: 020-31061306

报告编号: 20191115

报告审核: 2019.11.15

报告签发: 2019.11.15

时间: 2019.11.15

时间: 2019.11.15

时间: 2019.11.15

签发人: 2019.11.15

授权签字人: 2019.11.15

1 基本信息

任务来源:

委托单位:

检测地址:

受理单位:

委托检测

广州市净水有限公司京溪分公司

白云区沙太北路犀牛角村广州京溪地下净水厂

广州市净水有限公司京溪分公司



阴离子表面活性剂		水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
总氮		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 704-2014	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1800	/
总汞		水质 总汞的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光谱仪/BAF-2000	/
总磷		水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11860-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1800	/
总氮		水质 游离氨和总氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 586-2010	0.001 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1900	出水
总铜		《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 石墨炉原子吸收法 (GB 13818-2012)	0.00025 mg/L	石墨炉原子吸收光谱仪/PinAAcle 553	/

